



DEFENSORIA PÚBLICA
DO
ESTADO DE RONDÔNIA

Licitacao DPE RO <licitacao@defensoria.ro.def.br>

Questionamentos - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - PE Nº 006/2023/CPCL/DPE/RO

5 mensagens

Patricia Gonçalves <goncalves.patricia@intelbras.com.br>

9 de março de 2023 às 12:24

Para: "licitacao@defensoria.ro.def.br" <licitacao@defensoria.ro.def.br>

Cc: Grupo licitações <licitacoes@intelbras.com.br>

Prezada Pregoeira Sra. Adriana, boa tarde.

A Intelbras S.A., interessada em participar do referido processo licitatório, remete os seguintes questionamentos para fins de elaboração de sua proposta:

Q1 - Visando uma maior abrangência de fornecedores e produtos, ao ofertarmos produto que apresente sinalização visual em ambos os eventos solicitados, porém a sinalização de áudio apenas no evento fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, seria este aceito para o certame?

Q2 - Visando uma maior abrangência de fornecedores e produtos, seria aceito produto que não apresente porta fusível externo com unidade reserva, devido ao produto apresentar sistema de proteção com disjuntor rearmável?

Q3 - Visando uma maior abrangência de fornecedores e produtos, seria aceito produto que apresente apenas 3 estágios de regulação, onde não haja interferência na capacidade técnica solicitada para o produto?

No aguardo, agradecemos.

Att.

Patricia Gonçalves

Analista Licitações

Comercial Licitações

(48) 2108-3116

(48) 99911-7965

intelbras.com.br



Esta mensagem e todo seu conteúdo são destinados exclusivamente aos seus destinatários e pode conter informações confidenciais, particulares, privilegiadas e proprietárias, protegidos nos termos da legislação vigente. É estritamente proibida qualquer forma de uso, transmissão ou reprodução não autorizada das informações aqui contidas. Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, o remetente deverá ser informado e todo conteúdo da mensagem e quaisquer cópias deverão ser apagadas ou destruídas de forma permanente.

This message and all its contents are exclusively directed to its addressees, and may contain confidential, private, privileged and proprietary information, as protected by applicable law. Any form of unauthorized use, transmission or reproduction of the information contained herein is strictly forbidden. In case this message has been wrongfully received, the sender shall be informed and the full content of the message and any copies must be permanently erased or destroyed.

Licitacao DPE RO <licitacao@defensoria.ro.def.br>
Para: Diretoria de Tecnologia da Informação <dti@defensoria.ro.def.br>

10 de março de 2023 às 08:49

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Licitacao DPE RO <licitacao@defensoria.ro.def.br>
Para: Patricia Goncalves <goncalves.patricia@intelbras.com.br>
Cc: Grupo licitações <licitacoes@intelbras.com.br>

10 de março de 2023 às 08:49

Recebido, analisaremos e responderemos em tempo hábil.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



Licitacao DPE RO <licitacao@defensoria.ro.def.br>
Para: Diretoria de Tecnologia da Informação <dti@defensoria.ro.def.br>

10 de março de 2023 às 08:50

----- Forwarded message -----

De: **Patricia Goncalves** <goncalves.patricia@intelbras.com.br>

Date: qui., 9 de mar. de 2023 12:24

Subject: Questionamentos - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA - PE Nº 006/2023/CPCL/DPE/RO

To: licitacao@defensoria.ro.def.br <licitacao@defensoria.ro.def.br>

Cc: Grupo licitações <licitacoes@intelbras.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Diretoria de Tecnologia da Informação <dti@defensoria.ro.def.br>
Para: Licitacao DPE RO <licitacao@defensoria.ro.def.br>

10 de março de 2023 às 09:01

Bom dia.

Seguem as respostas:

Q1 - Visando uma maior abrangência de fornecedores e produtos, ao ofertarmos produto que apresente sinalização visual em ambos os eventos solicitados, porém a sinalização de áudio apenas no evento fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, seria este aceito para o certame?

Resposta: Não. Consoante o Termo de Referência, a sinalização sonora deve ser para eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria. Dessa forma, apenas para o fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria.

Q2 - Visando uma maior abrangência de fornecedores e produtos, seria aceito produto que não apresente porta fusível externo com unidade reserva, devido ao produto apresentar sistema de proteção com disjuntor rearmável?

Resposta: Não. Consoante o Termo de Referência, será aceito equipamentos com porta fusível externo com unidade reserva.

Q3 - Visando uma maior abrangência de fornecedores e produtos, seria aceito produto que apresente apenas 3 estágios de regulação, onde não haja interferência na capacidade técnica solicitada para o produto?

Resposta: Não. Consoante o Termo de Referência, será aceito apenas equipamentos com estabilizador interno com 04 (quatro) estágios de regulação e filtro de linha interno.

Por favor, acusar recebimento deste.

Atenciosamente,

**Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI
Defensoria Pública do Estado de Rondônia**

Telefones:

(69) 3217-4708
99238-5010

Endereço:

Av. Gov. Jorge Teixeira nº 1.722 - Bairro Embratel
CEP: 76.820-846 - Porto Velho - RO



Evite sempre desperdícios, mas se precisar imprimir esta mensagem, imprima! O papel que você usa para isso vem integralmente de florestas plantadas no Brasil, o que significa usar um recurso renovável, combater o efeito estufa e gerar milhares de empregos.

[Texto das mensagens anteriores oculto]