

DEFENSORIA PÚBLICA
DO
ESTADO DE RONDÔNIA

Licitação DPE RO <licitacao@defensoria.ro.def.br>

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO
N°019/2022/CPCL/DPE/RO *PROCESSO SEI: 3001.100631.2021***

3 mensagens

Sec Mat. Elétricos | Deivid Pirai <vendaspb4@sec-engenharia.com>
Para: licitacao@defensoria.ro.def.br

14 de junho de 2022 12:01

Bom dia Senhores,

Venho por meio deste, solicitar esclarecimentos a respeito dos **ITENS ABAIXO RELACIONADOS** do Lote 02 deste certame.

- CABO DE COBRE TIPO PP DE 2,5MM, ROLO COM, NO MÍNIMO, 100 METROS, ISOLAMENTO ANTICHAMA, COR PRETA. - **Quantas vias de cabo 2,5mm será esse cabo ?**
- CABO DE COBRE TIPO PP DE 6MM, ROLO COM, NO MÍNIMO, 100 METROS, ISOLAMENTO ANTICHAMA, COR PRETA. - **Quantas vias de cabo 6mm será esse cabo ?**

Fico no aguardo de um retorno positivo para que possamos dar continuidade

Atenciosamente:

Licitação DPE RO <licitacao@defensoria.ro.def.br>
Para: "Sec Mat. Elétricos | Deivid Pirai" <vendaspb4@sec-engenharia.com>

14 de junho de 2022 12:13

Acuso r

Por favor, acusar recebimento deste.

Atenciosamente,

Comissão de Compras e Licitação - CPCL
(69) 3217-4713 / (69) 99348-3068
Av. Gov. Jorge Teixeira nº 1.722 - Bairro Embratel
CEP: 76.820-846 - Porto Velho - RO

Evite sempre desperdícios, mas se precisar imprimir esta mensagem, imprima! O papel que você usa para isso vem integralmente de florestas plantadas no Brasil, o que significa usar um recurso renovável, combater o efeito estufa e gerar milhares de empregos.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitacao DPE RO <licitacao@defensoria.ro.def.br>

15 de junho de 2022 12:59

Para: "Sec Mat. Elétricos | Deivid Pirai" <vendaspb4@sec-engenharia.com>

ESCLARECIMENTOS - SGAP/SGAP-CPCL

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de pedido de esclarecimento ao Edital do **Pregão Eletrônico nº 019/2022/CPCL/DPE/RO**, feito pela empresa **SEC MATERIAIS ELÉTRICOS**, recebido via e-mail pelo Pregoeiro tempestivamente.

ESCLARECIMENTO 01: CABO DE COBRE TIPO PP DE 2,5MM, ROLO COM, NO MÍNIMO, 100 METROS, ISOLAMENTO ANTICHAMA, COR PRETA. - Quantas vias de cabo 2,5mm será esse cabo ?

RESPOSTA 01: 3 (três) vias.

ESCLARECIMENTO 02: CABO DE COBRE TIPO PP DE 6MM, ROLO COM, NO MÍNIMO, 100 METROS, ISOLAMENTO ANTICHAMA, COR PRETA. - Quantas vias de cabo 6mm será esse cabo ?

RESPOSTA 02: 3 (três) vias.

Porto Velho - RO, na data da assinatura eletrônica

Antônio Carlos Mendonça Tavernard

Pregoeiro da CPCL/DPE/RO

Por favor, acusar recebimento deste.

Atenciosamente,

Comissão de Compras e Licitação - CPCL

(69) 3217-4713 / (69) 99348-3068

Av. Gov. Jorge Teixeira nº 1.722 - Bairro Embratel

CEP: 76.820-846 - Porto Velho - RO

Evite sempre desperdícios, mas se precisar imprimir esta mensagem, imprima! O papel que você usa para isso vem integralmente de florestas plantadas no Brasil, o que significa usar um recurso renovável, combater o efeito estufa e gerar milhares de empregos.

[Texto das mensagens anteriores oculto]